

Раскрытие информации ООО "ЭксТех" за 2026 год

Отчетный период:

Август 2026г.

Раскрытие информации, включая сроки размещения, осуществляется согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

Список разделов

- 1. Экономика и финансы**
- 2. Реализация услуг и покупка электроэнергии на потери**
- 3. Техническое состояние сетей и возможность технологического присоединения**
- 4. Технологическое присоединение**
- 5. Технология**
- 6. Инвестиционная программа**
- 7. Закупки**
- 8. Паспорта регулируемых услуг, оказываемых сетевой организацией**
- 9. Прочая информация**

1. Экономика и финансы

Пункт согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" с расшифровкой		Раскрываемая отчетная информация					
п.12 пп.А	годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка)	Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ЭксТех" за 2025 год размещена на сайте компании https://ecstech.ru/raskrytie-informacii-arxiv/					
п.19 пп.А	о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов	Индивидуальные тарифы	Тарифы на услуги по передаче по сетям ООО "ЭксТех" на 2026 год в рамках долгосрочного периода регулирования (2026-2030гг.) утверждены приказом Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 26.12.2025 № 22/2025-э. Приказ размещен на сайте компании и доступен по ссылке: https://ecstech.ru/taskrytie-informacii-arxiv/ Ниже справочно приведены индивидуальные тарифы для ООО "ЭксТех" на 2026 год				
			1 полугодие		2 полугодие		
			Двухставочный тариф		Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
			Ставка на содержание электрических сетей	Ставка на оплату технологического расхода (потери)	Одноставочный тариф	Ставка на содержание электрических сетей	
			Руб./МВт*Мес.	Руб./МВт*ч	Руб./кВт*ч	Руб./МВт*Мес.	Руб./МВт*ч
			156 208,11	417,73	2,00960	156 208,11	417,73
п.19 пп.А	о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов;	Котловые тарифы					
		Котловые (единые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2026 г по сетям Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории "Сириус" установлены приказом Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 26.12.2025 г. № 23/2025-э. Приказ размещен на сайте компании и доступен по ссылке: https://ecstech.ru/raskrytie-informacii-arxiv/					
п.19 пп.А	о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов;	Ставки платы за технологическое присоединение к сетям	На 2026 год ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, в том числе для ООО "ЭксТех", утверждены приказом Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 24.12.2025 г. № 19/2025-э. Приказ размещен на сайте компании и доступен по ссылке: https://ecstech.ru/raskrytie-informacii-arxiv/				
			В части технологического присоединения к сетям ООО "ЭксТех" приказом утверждены: - плата для заявителей до 15 кВт включительно – п. 1 Приказа; - стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям – п. 2 Приказа и приложение Приказа; - ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям за единицу максимальной мощности – п. 3 Приказа и приложение Приказа. - формулы определения размера платы, исходя из утвержденных ставок платы – п.7 Приказа.				
п.12 пп.Б	структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)	Отчет о затратах ООО "ЭксТех" за 2025 год размещен на сайте компании https://ecstech.ru/raskrytie-informacii-arxiv/					
п.12 пп.В	в случае применения метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии	При государственном регулировании тарифов метод доходности инвестированного капитала не применяется.					
п.12 пп.Г	предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178	Предложения ООО "ЭксТех" размещено на сайте компании (в течении 3-х дней после подачи заявки на 2026 год в ДГРТ Краснодарского края) https://ecstech.ru/raskrytie-informacii-arxiv/					

2. Реализация услуг и покупка электроэнергии на потери

Пункт согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" с расшифровкой		Раскрываемая отчетная информация					
п.19 пп.Г	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества	1. Баланс электроэнергии					
		Фактический баланс электроэнергии за 2025 год, тыс.кВт.ч					
			Всего	ВН	СН-1	СН-2	НН
		Прием в сеть	117 066,78		8 916,27	103 671,70	4 478,81
		Потери ЭЭ	3 824,29		288,89	2 052,40	1 482,99
		Норматив потерь	3,27				
		Отпуск из сети	113 242,50			65 540,34	47 702,15
		Плановый баланс электроэнергии за 2026 год, тыс.кВт.ч (утверждено Департаментом государственного регулирования тарифов)					
			Всего	ВН	СН-1	СН-2	НН
		Прием в сеть	124 200,00		5 190,00	119 010,0	
		Потери ЭЭ	8 050,00		240,00	4 630,000	3 180,000
		Норматив потерь	6,48				
		Отпуск из сети	116 150,00			61 400,0	54 750,0
		2. Затраты на оплату потерь электроэнергии					
		Утв. ДГРТ на 2025г.		млн. руб. (без НДС)	18,128		
		Факт ТСО за 2025 г.			17,666		
		Утв. ДГРТ на 2026 г.			41,744		
		3. Норматив потерь					
		Утв. норматив потерь на 2025 год		4,02%			
		Фактический норматив потерь в 2025 году		3,27%			
		Утв. норматив потерь на 2026 год		6,48%			
		4. Программа снижения потерь					
		Отчеты о выполнении программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере электроснабжения за 2025 год размещены на сайте компании: https://ecstech.ru/raskrytie-informacii-arxiv/					
		5. Зоны деятельности					
		Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой https://ecstech.ru/wp-content/uploads/2025/11/perechen-zon-devatelnosti.pdf					
п.19 пп.З	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий	Типовой договор на услуги по передаче электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея разрабатывается ПАО "Россети Юг" – "Кубаньэнерго" и размещен на сайте: https://rosseti-yug.ru/					

3. Техническое состояние сетей и возможность технологического присоединения

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Г Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

Аварийные отключения и недоотпуск (в результате аварий) в сетях ООО "ЭксТех" в 2026 году

№ п/п	месяц	аварийное отключение		что отключилось	включение в работу		причина аварийного отключения	недоотпуск эл/эн (тыс.кВт.ч)	мероприятия по устранению	примечания
		дата	время		дата	время				
1	Январь	01.01.2026	3:00	ТП 10 (10.5) кВ ТП-СХ-110 п, Т-1, 1 СШ 0,4 кВ	01.01.2026	6:00	Аварийное отключение ВЛ-10 кВ СХ-2 (ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго")	300	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		02.01.2026	14:30	КЛ 6 (6.3) кВ ПС-"Гирей-Сахар" - ТП-55, ТП-56;ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-55 - ТП-57 - ТП-58;ТП 6 (6.3) кВ тп-55(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп-56(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-57(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-58(Все ЛЭП ТП)	02.01.2026	20:45	Аварийное отключение в сетях ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго".	2000	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		12.01.2026	1:02	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от ТП-2996 п к ТП 10 (10.5) кВ 3151 п; ТП 10 (10.5) кВ 3151 п(Все ЛЭП ТП);КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от ТП-3179 п к ТП 10 (10.5) кВ 3303 п;ТП 10 (10.5) кВ 3303 п(Все ЛЭП ТП);КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от ТП-3151 п к ТП 10 (10.5) кВ 3197 п;ТП 10 (10.5) кВ 3197 п(Все ЛЭП ТП)	12.01.2026	2:02	Аварийное отключение в сетях ООО "Краснодарэнерго".	300	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		31.01.2026	6:42	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2727п 1 СШ;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3031п 1 СШ;РП 10 (10.5) кВ РП-3328п 1 СШ;ТП 10 (10.5) кВ ТП-2910п 1 СШ;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3222п 1 СШ;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3463п 1 СШ;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3464п 1 СШ;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3132п 1 СШ;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ТП-3031п 1 СШ яч.3 до РП-3328п 1 СШ яч.3;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от ТП-2727п 1 СШ яч. 2 до ТП-3031п 1 СШ яч.4;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от РП-3328п 1 СШ яч. 1 до ТП-3222п 1 СШ яч.3;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от ТП-3463п 1 СШ яч. 3 до ТП-3464п 1 СШ яч.1;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ от ТП-3222п 1 СШ яч.2 до ТП-3463п 1 СШ яч.2;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от ТП-2727п 1 СШ яч. 3 до ТП-2910п 1 СШ яч.1;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от ТП-2910 1 СШ яч. 3 до ТП-3132п 1 СШ яч.3	31.01.2026	9:16	Аварийное отключение 1 СШ-10 кВ в ТП-2727 п	900	Осмотр,оперативные переключения	воздействие животных и птиц
2	Февраль	06.02.2026	20:27	ВВ-10 СК-8 яч.8 КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 "Старокорсунская"	06.02.2026	22:46	Аварийное отключение 1 СШ на подстанции 110/35/10 "Старокорсунская" (ПАО "Россети Юг" -	300	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		07.02.2026	8:30	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3287п	07.02.2026	9:36	Аварийное отключение в сетях ООО "Кедр".	200	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		12.02.2026	14:00	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А-2304п	12.02.2026	17:00	Аварийное отключение в сетях АО "Оборонэнерго".	500	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		17.02.2026	18:52	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1263 п(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-1268 п(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-622 п(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-1288 п(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-1289 п(Все ЛЭП ТП) ТП 10 (10.5) кВ ТП-666 п(Все ЛЭП ТП)	17.02.2026	19:12	Аварийное отключение на подстанции 35/10 "Хутор Ленина" (ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго")	150	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		25.02.2026	15:30	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А-2304 п(Все ЛЭП ТП)	26.02.2026	19:15	Аварийное отключение в сетях АО "Оборонэнерго".	800	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		28.02.2026	18:00	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3385п;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3387п;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3386п;ТП 10 (10.5) кВ ТП-2303п;ТП 10 (10.5) кВ ТП-2901п;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3234п;ТП 10 (10.5) кВ ТП-2301п;ТП 10 (10.5) кВ ТП-2302п	28.02.2026	19:45	Аварийное отключение на подстанции 110/10 "Военгородок" (ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго")	400	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО

3. Техническое состояние сетей и возможность технологического присоединения

3	Март	01.03.2026	16:00	ТП 6 (6.3) кВ ТП-56);ТП 6 (6.3) кВ ТП-57(;ТП 6 (6.3) кВ ТП-58	01.03.2026	18:30	повреждение концевой муфты	60	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины
		05.03.2026	14:37	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2294 п	05.03.2026	17:00	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	120	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		06.03.2026	11:23	РТП-18 (249п)	06.03.2026	11:59	Аварийное отключение ВВ-10 кВ №19 в РП-18	50	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		07.03.2026	12:36	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1263 п(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-1268 п(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-622 п(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-	07.03.2026	13:10	Аварийное отключение на подстанции 35/10 "Хутор Ленина" (ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго")	170	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		19.03.2026	10:20	ТП-3169п	19.03.2026	11:00	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	40	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		31.03.2026	15:40	КЛ-10 кВ от ТП-2996п до ТП-3151п	31.03.2026	16:40	Аварийное отключение в сетях ООО "Краснодарэнерго".	140	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
4	Апрель	11.04.2026	19:30	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1263 п(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-1268 п(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-622 п(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-1288 п(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-1289 п(Все ЛЭП ТП) ТП 10 (10.5) кВ ТП-666 п(Все ЛЭП ТП)	11.04.2026	21:15	Аварийное отключение на подстанции 35/10 "Хутор Ленина" (ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго")	350	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		11.04.2026	21:20	КЛ-10 кВ от РП-74 до КРУН-10 ЖК "Смородина"	12.04.2026	00:05	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	1200	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
		11.04.2026	21:20	КЛ-10 кВ от ТП-278 до ТП-3399п яч.2	12.04.2026	00:05				
		20.04.2026	14:30	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3287п	20.04.2026	16:30	Аварийное отключение в сетях ООО "Кедр".	500	Осмотр,оперативные переключения	Отключение в сетях смежной ТСО
5	Май	04.05.2026	00:30	КЛ-10 кВ от ТП-1040 до ТП-3169 п	04.05.2026	01:30	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	50	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		04.05.2026	02:00	КЛ-10 кВ от ПС 110/36/6 кВ "Юго-Восточная" до ЦРП-720п Юв-2	04.05.2026	04:20	Повреждение КЛ-6 кВ ЮВ-2	170	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины
		06.05.2026	20:50	КЛ-6 кВ СВ-202	06.05.2026	21:50	Повреждение КЛ-6 кВ СВ-202	240	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		12.05.2026	16:45	Оттайка от ВЛ-35 Гулькевичи - Кубань в сторону "ЖБИ-1"	12.05.2026	17:15	Аварийное отключение в сетях Россети Кубань	400	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		17.05.2026	02:10	КЛ-6 кВ от ТП-413п до ТП-353п	17.05.2026	23:00	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-413 п до ТП-353п	100	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		17.05.2026	21:41	КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Военгородок" до ТП-3385п ВГР-412	17.05.2026	21:50	Повреждение КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Военгородок" до ТП-3385п ВГР-412	250	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
6	Июнь	17.06.2026	13:28	КЛ-10 кВ от ТП-2996п до ТП-3151п 2 СШ-10 кВ	17.06.2026	14:48	Аварийное отключение в сетях ООО "Краснодарэнерго".	180	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		18.06.2026	23:39	КЛ-10 кВ от ТП-2996п до ТП-3151п 1 СШ-10 кВ	19.06.2026	17:43	Аварийное отключение в сетях ООО "Краснодарэнерго".	1600	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины

3. Техническое состояние сетей и возможность технологического присоединения

7	Июль	02.07.2026	18:13	КЛ-10 кВ от ТП-2996п до ТП-3151п 2 СШ	02.07.2026	20:01	Аварийное отключение в сетях ООО "Краснодарэнерго".	300	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		07.07.2026	13:45	ТП-3287 п	07.07.2026	14:30	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	150	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины
		08.07.2026	19:00	КЛ-10 кВ ВГР-412	08.07.2026	20:55	Аварийное отключение в сетях АО "Россети ЮГ"- "Кубаньэнерго"	500	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины
		09.07.2026	11:57	КЛ-10 кВ от РП-67)Электросети кубани) до ТП-3613 п Зеленодар	09.07.2026	13:57	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	300	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины
		09.07.2026	15:00	КЛ-6 кВ от ТП-413п до ТП-353п	10.07.2026	00:00	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	50	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины
		15.07.2026	13:40	КЛ-10 кВ ВГР-412	15.07.2026	15:45	Аварийное отключение в сетях АО "Россети ЮГ"- "Кубаньэнерго"	500	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины
		18.07.2026	03:34	КЛ-10 кВ от ТП-КЭ-К-090 сш.1 яч.3, до - ТП-КЭ- К-053 сш.2 яч.6	18.07.2026	09:35	Производство несанкционированных строительных (земляных) работ в охранных зонах объектов	2,99	Произведены оперативные переключения, определен	Производство несанкционированных
		19.07.2026	15:00	КЛ-10 кВ от ТП-1368 каб.А - ТП-2906п яч.7	19.07.2026	16:00	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	200	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины
		19.07.2026	18:30	ТП-2294п	19.07.2026	20:00	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	300	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины
		20.07.2026	14:11	КВЛ-10 кВ от ТП-969 сш.2, яч.6 отпайка от оп. 22, до - ТП-2240п сш.1 яч.1	20.07.2026	15:18	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети КВЛ-10 кВ от «ТП-969» ячейка 6,	0,04	Организован мониторинг и контроль устранения	Отключение (повреждение)
		23.07.2026	20:40	КВЛ-10 кВ С-9	23.07.2026	23:28	Повреждение ВЛ-10 кВ С-9	200	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины
		23.07.2026	02:24	2КЛ-10кВ от ПС 110/10 "ОБД" ОБД-303; ОБД-404 в сторону ТП-3444п сш.1 яч.3 сш.2 яч.6	23.07.2026	03:16	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. - Не выявленные причины. ПАО	4,01	Организован мониторинг и контроль устранения	Отключение (повреждение)
		25.07.2026	20:00	КЛ-10кВ от ПС 110/10/6 кВ "РИП" РИП-317 в сторону ТП-1927п сш.1 яч.1 сш	25.07.2026	21:36	Проезд крупногабаритной техники в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее	2,5	Произведены оперативные переключения, определен	Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на
		27.07.2026	13:25	КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Десантник» ф. 105, до -ТП-КЭ-А-007сш.1 яч.3	27.07.2026	14:30	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. - Не выявленные причины. ПАО	0,06	Организован мониторинг и контроль устранения	Отключение (повреждение)
		27.07.2026	17:39	КЛ-10 кВ от РП-67 сш.1 яч.13 (ф. ВК-3), до ТП-2947п яч.1	27.07.2026	20:19	Производство несанкционированных строительных (земляных) работ в охранных зонах объектов	2,38	Произведены оперативные переключения, определен	Производство несанкционированных
		31.07.2026	17:53	КЛ-10 кВ от РП-022п сш.2 яч.9. до ТП-3177п сш.1 яч.1.	31.07.2026	19:07	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети КЛ-10 кВ от РП-022п сш.2 яч.9 ООО	0,25	Организован мониторинг и контроль устранения	Отключение (повреждение)
8	Август	02.08.2026	15:40	2 КЛ-10 кВ от РП-9 до ТП-2878п	02.08.2026	20:15	Аварийное отключение в сетях ООО "Югстрой-Электросеть".	800	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		02.08.2026	15:40	КЛ-10 кВ от ТП-2765п до ТП-ЛБ	02.08.2026	20:15	Аварийное отключение в сетях ООО "Югстрой-Электросеть".	200	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		03.08.2026	00:45	КЛ-10 кВ от РП-9 яч.13 до ТП-2878п яч.6	03.08.2026	1:15	Аварийное отключение в сетях ООО "Югстрой-Электросеть".	400	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		12.08.2026	21:30	КЛ-10 кВ от ТП-2996п до ТП-3151п	12.08.2026	22:30	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	300	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		14.08.2026	22:50	КЛ-10 кВ от РП-75 до ТП-2388п	15.08.2026	9:43	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	300	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		15.08.2026	8:52	КВЛ-10 кВ от ТП-Ж-2 до тп ОП №1	15.08.2026	21:30	Повреждение КВЛ-10 кВ	500	Осмотр,оперативные переключения,ремонт	Невыявленные причины
		17.08.2026	14:20	ТП-3287 п	17.08.2026	20:20	Аварийное отключение в сетях ООО "Кедр".	500	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		26.08.2026	13:52	КЛ-10кВ от БРТП-10кВ 2727п яч.2 1сш до БРТП-10кВ 3131п яч.4 1сш	26.08.2026	17:30	Повреждение КЛ-10 кВ	1000	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		27.08.2026	16:25	КЛ-10 кВ от ТП-2765п до ТП-ЛБ	27.08.2026	17:40	Аварийное отключение в сетях ООО "Югстрой-Электросеть".	400	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		29.08.2026	17:14	КЛ-10 кВ от ТП-2765п до ТП-ЛБ	29.08.2026	17:50	Аварийное отключение в сетях АО "ЭлектросетиКубани".	401	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		02.08.2026	22:21	КЛ-10 кВ от ТП-3143п сш.1 яч.1, до - ТП-2754п сш.2 яч.4	03.08.2026	0:25	Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и	02.01.1900	Произведены оперативные переключения, определен	Внешнее механическое воздействие.
		04.08.2026	5:52	КВЛ-10 кВ от ПС-35/10 "НС-16", до КРУН-КЭК-0007 сш.1 яч.3	04.08.2026	6:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.	00.01.1900	Организован мониторинг и контроль устранения	Не выявленные причины.
		05.08.2026	2:47	КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ "ОБД" ОБД-404 в сторону ТП-3444п сш.2 яч.6	05.08.2026	4:18	Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи.	03.01.1900	Произведены оперативные переключения, определен	Внешнее механическое воздействие.
		06.08.2026	14:10	КЛ-10 кВ от РП-К-014п сш. 3 яч.9 (ВП-552) к РПКЭ-К-006п сш. 2 яч.7	06.08.2026	14:55	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.	00.01.1900	Организован мониторинг и контроль устранения	Не выявленные причины.
		07.08.2026	18:13	КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ "ОБД" ОБД-303 в сторону ТП-3444п сш.1 яч.3	08.08.2026	9:34	Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи.	12.03.1900	Произведены оперативные переключения, определен	Внешнее механическое воздействие.

3. Техническое состояние сетей и возможность технологического присоединения

08.08.2026	5:35	КЛ-10кВ от ПС-110/35/10 "Водозабор" ВЗ-7 в сторону 2948п сш.1 яч.1	08.08.2026	6:38	Воздействие птиц.	00.01.1900	Локализован участок места повреждения, осмотр	Электродуговое повреждение.
12.08.2026	21:35	КЛ-10 кВ от КРУН-КЭК-0005 1 с.ш. яч.2 в сторону ТП-2996п 1 с.ш. яч.5	12.08.2026	22:29	Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и	00.01.1900	Произведены оперативные переключения, определен	Внешнее механическое воздействие.
16.08.2026	7:16	ТП-2488п	16.08.2026	8:17	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.	00.01.1900	Организован мониторинг и контроль устранения	Не выявленные причины.
16.08.2026	22:24	КВЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ "Водозабор" 2 с.ш. ф. ВЗ-8 в сторону БРТП-2948п 2 с.ш. яч.11	16.08.2026	23:07	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.	00.01.1900	Организован мониторинг и контроль устранения	Не выявленные причины.
17.08.2026	15:08	2КЛ-10 кВ от РП "Елизаветинская" сш.1 яч.2 сш.2 яч.9 в сторону РП "Теплые края" сш.1 яч.9 сш.2 яч.13.	17.08.2026	17:47	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.	00.01.1900	Организован мониторинг и контроль устранения	Не выявленные причины.
21.08.2026	23:58	ТП-2948п с.ш.1 яч.1	22.08.2026	0:50	Воздействие иных животных.	00.01.1900	Локализован участок места повреждения, осмотр	Электродуговое повреждение.
23.08.2026	10:47	КВЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Икея" (ф. И-410) до ТП И-303-917п сш.1 яч.1	23.08.2026	11:35	Воздействие птиц.	00.01.1900	Локализован участок места повреждения, осмотр	Электродуговое повреждение.
26.08.2026	20:52	2КЛ-10 кВ от БРТП- 2192 сш.1 яч.3, сш.2 яч.13 до - ТП-2796п сш.1 яч.3, сш.2 яч.4	26.08.2026	23:50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.	02.01.1900	Организован мониторинг и контроль устранения	Не выявленные причины.
27.08.2026	6:35	2КЛ-10 кВ от БРТП- 2192 сш.1 яч.3, сш.2 яч.13 до - ТП-2796п сш.1 яч.3, сш.2 яч.4	27.08.2026	7:39	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.	00.01.1900	Организован мониторинг и контроль устранения	Не выявленные причины.
27.08.2026	18:13	КВЛ-10 кВ от КРН-7 (ф. КУ-3) в сторону ТПКУ-3-985п	27.08.2026	18:49	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.	01.01.1900	Организован мониторинг и контроль устранения	Не выявленные причины.
28.08.2026	9:39	КЛ-10 кВ от РП-3217 сш.2 яч.17 в сторону РП-3093 сш.2 яч.12	28.08.2026	10:20	Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и	01.01.1900	Произведены оперативные переключения, определен	Внешнее механическое воздействие.
29.08.2026	4:16	ТП-КЭ-К-025 сш.2, яч. 5	29.08.2026	4:52	Воздействие иных животных.	00.01.1900	Локализован участок места повреждения, осмотр	Электродуговое повреждение.

3. Техническое состояние сетей и возможность технологического присоединения

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Г Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

в 2026 году

№ п/п	Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Источник информации (наименование журнала)	Мероприятия
		Дата	Время		Дата	Время			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Январь			г. Краснодар Карасунский округ				Оперативный журнал	Производились осмотры и техническое обслуживание без прекращения электроснабжения
2				г. Краснодар Центральный округ				Оперативный журнал	
3				г. Краснодар Западный округ				Оперативный журнал	
4				г. Краснодар Прикубанский округ				Оперативный журнал	
5				г.Краснодарский край Гулькевичский район				Оперативный журнал	
6				г.Краснодарский край Тбилисский район				Оперативный журнал	
7				г. Анапа				Оперативный журнал	
8				г. Сочи				Оперативный журнал	
9	Февраль	13.01.2026	10:00:00	ТП-ЛБ	13.01.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Недоотпуск 110 кВт
10		15.01.2026	10:00:00	ТП-1947 п	15.01.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Недоотпуск 70 кВт
11		17.01.2026	10:00:00	ТП-2152 п	17.01.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
12		20.01.2026	10:00:00	ТП-2388 п	20.01.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Недоотпуск 50 кВт
13		22.01.2026	10:00:00	ТП-101 п	22.01.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
14		26.01.2026	10:00:00	ТП-2978 п	26.01.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
15		28.01.2026	10:00:00	ТП-2878 п	28.01.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
16		30.01.2026	10:00:00	ТП-2194 п	30.01.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Недоотпуск 80 кВт
17		04.02.2026	10:00:00	ТП-2727п	04.02.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
18		05.02.2026	10:00:00	ТП-2910 п	05.02.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
19		06.02.2026	10:00:00	ТП-3132 п	06.02.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
20		10.02.2026	10:00:00	ТП-3031 п	10.02.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
21		12.02.2026	10:00:00	ТП-3328 п	12.02.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
22		13.02.2026	10:00:00	ТП-3222 п	13.02.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
23		18.02.2026	10:00:00	ТП-3463 п	18.02.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
24		20.02.2026	10:00:00	ТП-3464 п	20.02.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было

№ п/п	Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Источник информации (наименование журнала)	Мероприятия
		Дата	Время		Дата	Время			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Март			г. Краснодар Карасунский округ				Оперативный журнал	Производились осмотры и техническое обслуживание без прекращения электроснабжения
26				г. Краснодар Центральный округ				Оперативный журнал	
27				г. Краснодар Западный округ				Оперативный журнал	
28				г. Краснодар Прикубанский округ				Оперативный журнал	
29				г.Краснодарский край Гульткевичский район				Оперативный журнал	
30				г.Краснодарский край Тбилисский район				Оперативный журнал	
31				г. Анапа				Оперативный журнал	
32				г. Сочи				Оперативный журнал	
33		10.03.2026	10:00:00	ТП-3385 п	10.03.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
34		10.03.2026	14:00:00	ТП-3387 п	10.03.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
35		12.03.2026	10:00:00	ТП-3386 п	12.03.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
36		12.03.2026	14:00:00	ТП-2303 п	12.03.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
37		16.03.2026	10:00:00	ТП-3613 п	16.03.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
38		18.03.2026	10:00:00	ТП-3612 п	18.03.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
39		23.03.2026	10:00:00	ТП-2901 п	23.03.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
40		23.03.2026	14:00:00	ТП-2302 п	23.03.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
41	Апрель	26.03.2026	10:00:00	ТП-2301 п	26.03.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
42		26.03.2026	14:00:00	ТП-3234 п	26.03.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
43				г. Краснодар Карасунский округ				Оперативный журнал	Производились осмотры и техническое обслуживание без прекращения электроснабжения
44				г. Краснодар Центральный округ				Оперативный журнал	
45				г. Краснодар Западный округ				Оперативный журнал	
46				г. Краснодар Прикубанский округ				Оперативный журнал	
47				г.Краснодарский край Гульткевичский район				Оперативный журнал	
48				г.Краснодарский край Тбилисский район				Оперативный журнал	
49				г. Анапа				Оперативный журнал	
50				г. Сочи				Оперативный журнал	
51		02.04.2026	10:00:00	ТП-3245п	02.04.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
52		06.04.2026	10:00:00	ТП-268п	06.04.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
53		08.04.2026	10:00:00	ТП-2937п	08.04.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было

№ п/п	Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Источник информации (наименование журнала)	Мероприятия
		Дата	Время		Дата	Время			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54		13.04.2026	14:00:00	ТП-3169п	13.04.206	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
55		29.04.2026	14:00:00	ТП-3605п	29.04.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	200
56		16.04.2026	10:00:00	ТП-15п	16.04.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
57		17.04.2026	10:00:00	ТП-2194п	17.04.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
58		21.04.2026	10:00:00	ТП-1696п	21.04.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
59		23.04.2026	14:00:00	ТП-1697п	23.04.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
60		27.03.2026	10:00:00	ТП-2598п	27.03.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	500
61	Май			г. Краснодар Карасунский округ				Оперативный журнал	Производились осмотры и техническое обслуживание без прекращения электроснабжения
62				г. Краснодар Центральный округ				Оперативный журнал	
63				г. Краснодар Западный округ				Оперативный журнал	
64				г. Краснодар Прикубанский округ				Оперативный журнал	
65				г.Краснодарский край Гулькевичский район				Оперативный журнал	
66				г.Краснодарский край Тбилисский район				Оперативный журнал	
67				г. Анапа				Оперативный журнал	
68				г. Сочи				Оперативный журнал	
69		12.05.2026	10:00:00	ТП-181п	12.05.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Недоотпуск 70 кВт/ч
70		12.05.2026	10:00:00	ТП-870п	12.05.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Недоотпуск 85 кВт/ч
71		14.05.2026	10:00:00	КТП-Ж-1	14.05.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Недоотпуск 185 кВт/ч
72		14.05.2026	14:00:00	КТП-Ж-2	14.05.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Недоотпуск 80 кВт/ч
73		15.05.2026	10:00:00	КТП-Ж-3	15.05.2026	14:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Недоотпуск 65 кВт/ч
74		15.05.2026	14:00:00	КТП-Ж-4	15.05.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Недоотпуск 100 кВт/ч
75		20.05.2026	10:00:00	ТП-3514 п	20.05.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
76		22.05.2026	10:00:00	ТП-2775п	22.05.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Недоотпуск 70 кВт/ч
77		25.05.2026	10:00:00	ТП-2005п	25.05.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
78		28.05.2026	10:00:00	ТП-2006п	28.05.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
79				г. Краснодар Карасунский округ				Оперативный журнал	Производились осмотры и техническое обслуживание без прекращения электроснабжения
80				г. Краснодар Центральный округ				Оперативный журнал	
81				г. Краснодар Западный округ				Оперативный журнал	
82				г. Краснодар Прикубанский округ				Оперативный журнал	
83				г.Краснодарский край Гулькевичский район				Оперативный журнал	
84				г.Краснодарский край Тбилисский район				Оперативный журнал	
85				г. Анапа				Оперативный журнал	

№ п/п	Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Источник информации (наименование журнала)	Мероприятия
		Дата	Время		Дата	Время			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	Июнь			г. Сочи				Оперативный журнал	
87		01.06.2026	10:00:00	ТП-3287п	01.06.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
88		08.06.2026	10:00:00	ТП-3234п	08.06.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
89		03.06.2026	10:00:00	ТП-2008п	03.06.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
90		15.06.2026	10:00:00	ТП-3385п	15.06.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
91		16.05.2026	10:00:00	ТП-3386п	16.05.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
92		19.06.2026	10:00:00	ТП-3387п	19.06.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
93		29.06.2026	10:00:00	ТП-3303п	29.06.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
94		22.06.2026	10:00:00	ТП-2804п	22.06.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
95		25.06.2026	10:00:00	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Л-1	25.06.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
96		05.06.2026	10:00:00	ТП-А328п	05.06.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
97		05.06.2026	10:00:00	КЛ-10 кВ от КРУН-А328 до ТП-А328п	05.06.2026	17:00:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
79	Июль			г. Краснодар Карасунский округ				Оперативный журнал	Производились осмотры и техническое обслуживание без прекращения электроснабжения
80				г. Краснодар Центральный округ				Оперативный журнал	
81				г. Краснодар Западный округ				Оперативный журнал	
82				г. Краснодар Прикубанский округ				Оперативный журнал	
83				г.Краснодарский край Гульткевичский район				Оперативный журнал	
84				г.Краснодарский край Тбилисский район				Оперативный журнал	
85				г. Анапа				Оперативный журнал	
86				г. Сочи				Оперативный журнал	
87		01.07.2026	10:00	ТП-3287п	01.07.2026	14:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
88		01.07.2026	14:00	ТП-2353п	01.07.2026	17:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
89		03.07.2026	10:00	ТП-2906п	03.07.2026	14:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
90		07.07.2026	14:00	ТП-2008п	07.07.2026	17:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
91		09.07.2026	10:00	ТП-2724п	09.07.2026	14:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
92		14.07.2026	14:00	ТП-3496п	14.07.2026	17:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
93		16.07.2026	10:00	ТП-3497п	16.07.2026	17:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
94		21.07.2026	10:00	ТП-3498п	21.07.2026	17:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
95		23.07.2026	10:00	ТП-3399п	23.07.2026	17:00	Текущий ремонт, согласно графика	Оперативный журнал	Питание было переведено на резерв, недоотпуска не было
96		18.07.2026	3:34	КЛ-10 кВ от ТП-КЭ-К-090 ш.п. 1 яч.3, до - ТП-КЭ-К-053 ш.п. 2 яч.6	18.07.2026	9:35	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Производство несанкционированных строительных (земляных) работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие. Повреждение КЛ-10 кВ. п.4 формы 8.1

№ п/п	Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Источник информации (наименование журнала)	Мероприятия
		Дата	Время		Дата	Время			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97		20.07.2026	14:11	КВЛ-10 кВ от ТП-969 ш.2, яч.6 отпайка от оп. 22, до - ТП-2240п ш.1 яч.1	20.07.2026	15:18	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети КВЛ-10 кВ от «ТП-969» ячейка 6, ПС-110/10 кВ «Пашковская» КВЛ-10 кВ фидер ПШ-403 Филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть»
98		23.07.2026	2:24	2КЛ-10кВ от ПС 110/10 "ОБД" ОБД-303; ОБД-404 в сторону ТП-3444п ш.1 яч.3 ш.2 яч.6	23.07.2026	3:16	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. - Не выявленные причины. ПАО «Россети Кубань» ПС 110/10 кВ «ОБД»
99		25.07.2026	20:00	КЛ-10кВ от ПС 110/10/6 кВ "РИП" РИП-317 в сторону ТП-1927п ш.1 яч.1 ш	25.07.2026	21:36	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Проезд крупногабаритной техники в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие. Повреждение КЛ-10 кВ. п. 4 формы 8.1
100		27.07.2026	13:25	КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Десантник» ф. 105, до - ТП-КЭ- А-007ш.1 яч.3	27.07.2026	14:30	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. - Не выявленные причины. ПАО «Оборонэнерго» ПС 110/10 кВ «Десантник»
101		27.07.2026	17:39	КЛ-10 кВ от РП-67 ш.1 яч.13 (ф. ВК-3), до - ТП-2947п яч.1	27.07.2026	20:19	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Производство несанкционированных строительных (земляных) работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие. Повреждение КЛ-10 кВ. п.4 формы 8.1
102		31.07.2026	17:53	КЛ-10 кВ от РП-022п ш.2 яч.9. до ТП-3177п ш.1 яч.1.	31.07.2026	19:07	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети КЛ-10 кВ от РП-022п ш.2 яч.9 ООО «Ростекэлектросети»
103		05.08.2026	9:30	ТП-3209п	05.08.2026	16:00	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-3209п посекционно, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсеков трансформаторов Т-1,Т-2, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, проверка РЗА, ВВ-испытания
104		05.08.2026	18:00	КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "ОБД" ф. ОБД-404 в сторону ТП-3444п яч.6	08.08.2026	8:00	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "ОБД" ф. ОБД-404 в сторону ТП-3444п яч.6, поиск места повреждения, разработка грунта, удаление 3-х поврежденных участков, монтаж кабельных вставок, установка соединительных муфт, ВВ-испытания, ввод КЛ в работу
105		08.08.2026	16:30	КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "ОБД" ф. ОБД-303 в сторону ТП-3444п яч.3	08.08.2026	22:00	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "ОБД" ф. ОБД-303 в сторону ТП-3444п яч.3, поиск места повреждения, разработка грунта, удаление 2-х поврежденных участков, монтаж кабельных вставок, установка соединительных муфт, ВВ-испытания, ввод КЛ в работу
106		10.08.2026	15:00	КЛ-10 кВ от РП-3148п яч.8 в сторону ТП-3187п яч.3	11.08.2026	10:30	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт КЛ-10 кВ от РП-3148п яч.8 в сторону ТП-3187п яч.3, поиск места повреждения, разработка грунта, удаление поврежденного участка, монтаж кабельной вставки, установка соединительных муфт, ВВ-испытания, ввод КЛ в работу
107		11.08.2026	9:30	ТП-3390п	11.08.2026	15:30	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-3390п посекционно, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсеков трансформаторов Т-1,Т-2, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, проверка РЗА, ВВ-испытания
108		13.08.2026	13:00	ТП-И-303-917п	13.08.2026	15:30	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-И-303-917п посекционно, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсеков трансформаторов Т-1,Т-2, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, ВВ-испытания
109		13.08.2026	16:00	КЛ-10 кВ от КРУН-КЭ-К-0005 яч. 2 в сторону ТП-2996п яч.5	13.08.2026	20:00	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт КЛ-10 кВ от КРУН-КЭ-К-0005 яч. 2 в сторону ТП-2996п яч.5, поиск места повреждения, разработка грунта, удаление поврежденного участка, установка соединительной муфты, ВВ-испытания.
110		14.08.2026	11:00	КЛ-10 кВ от ТП-Б/Н МФ яч.6 в сторону ТП-2996п яч.5	14.08.2026	13:00	Текущий ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт КЛ-10 кВ от ТП-Б/Н МФ яч.6 в сторону ТП-2996п яч.5 для ремонта концевой муфты в ТП-Б/Н МФ яч.6, ВВ-испытания, ввод в работу.

№ п/п	Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Источник информации (наименование журнала)	Мероприятия
		Дата	Время		Дата	Время			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Август	18.08.2026	10:00	ТП-3336п	18.08.2026	15:30	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-3336п посекционно, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсеков трансформаторов Т-1,Т-2, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, проверка РЗА, ВВ-испытания
112		19.08.2026	10:00	ТП-3401п	19.08.2026	14:00	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-3401п, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсека трансформатора Т-1, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, ВВ-испытания
113		20.08.2026	10:00	ТП-3155п	20.08.2026	14:00	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-3155п, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсека трансформатора Т-1, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, проверка РЗА, ВВ-испытания
114		25.06.2026	13:30	КЛ-10 кВ от ТП-КЭ-К-050 яч.3 в сторону ТП-3243п яч.7	26.08.2026	14:00	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт КЛ-10 кВ от ТП-КЭ-К-050 яч.3 в сторону ТП-3243п яч.7 , поиск места повреждения, разработка грунта, удаление поврежденного участка, монтаж кабельной вставки, установка соединительных муфт, ВВ-испытания, ввод КЛ в работу
115		27.08.2026	10:00	ТП-3236п	27.08.2026	15:30	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-3236п посекционно, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсеков трансформаторов Т-1,Т-2, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, проверка РЗА, ВВ-испытания
116		27.08.2026	9:00	КВЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "ИКЕА" ф. И-410 в сторону ТП-И-303-917п яч.1	27.08.2026	15:00	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт КВЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "ИКЕА" ф. И-410 в сторону ТП-И-303-917п яч.1 для ремонта концевой муфты на оп.№1, ВВ-испытания, ввод КВЛ-10 кВ в работу
117		27.08.2026	22:00	ВЛ-10 кВ за КРН-7 ф. КУ-3 в сторону ТП-КУ-3-984п	27.08.2026	23:30	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Ремонт ВЛ-10 кВ за КРН-7 ф. КУ-3 в сторону ТП-КУ-3-984п в пролете оп.7-1,7-8, снятие веток, восстановление обрыва проводов
118		28.08.2026	15:00	КЛ-10 кВ от РП-3217п яч.17 в сторону ТП-30393п яч.12	28.08.2026	21:00	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт КЛ-10 кВ от РП-3217п яч.17 в сторону ТП-30393п яч.12, поиск места повреждения, разработка грунта, удаление поврежденного участка, монтаж кабельной вставки, установка соединительных муфт, ВВ-испытания, ввод КЛ в работу
119		05.08.2026	9:00	КЛ-10 кВ от ТП-КЭ-А-007 яч. 1 в сторону ТП-КЭ-А-031 яч. 1	05.08.2026	17:00	Внеплановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт КЛ-10 кВ от ТП-КЭ-А-007 яч. 1 в сторону ТП-КЭ-А-031 яч. 1, поиск места повреждения, разработка грунта, удаление поврежденного участка, монтаж кабельной вставки, установка соединительных муфт, ВВ-испытания, ввод КЛ в работу
120		26.08.2026	10:00	ТП-2303п	26.08.2026	17:00	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-3236п посекционно, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсеков трансформаторов Т-1,Т-2, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, проверка РЗА, ВВ-испытания
121		07.08.2026	10:00	ТП-2302п	07.08.2026	17:00	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-2302п посекционно, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсеков трансформаторов Т-1,Т-2, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, проверка РЗА, ВВ-испытания
122		17.08.2026	10:00	ТП-2294п	17.08.2026	17:00	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-2294п посекционно, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсеков трансформаторов Т-1,Т-2, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, проверка РЗА, ВВ-испытания
123		12.08.2026	10:00	ТП-2910п	12.08.2026	17:00	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-2910п посекционно, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсеков трансформаторов Т-1,Т-2, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, проверка РЗА, ВВ-испытания
124		24.08.2026	10:00	ТП-3151п	24.08.2026	17:00	Плановый ремонт	Оперативный журнал	Вывод в ремонт ТП-3151п посекционно, чистка оборудования РУ-10/0,4 кВ, отсеков трансформаторов Т-1,Т-2, ревизия изоляторов, протяжка болтовых соединений, настройка выключателей нагрузки, проверка РЗА, ВВ-испытания

4. Технологическое присоединение

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Д Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

Пункт согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" с расшифровкой		Раскрываемая отчетная информация
п.19 пп.Д	Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании в 2025 г.	Возможность доступа к сети для технологического присоединения отсутствует. При поступлении заявления на технологическое присоединение возникнет необходимость запроса на увеличение разрешенной максимальной мощности у вышестоящей сетевой организации.

Отчет о технологическом присоединении ООО "ЭксТех" за 2026 год

Категория заявителей до 15 кВт											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех. условия		Выполненные присоединения	
		Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	22	241,16	7	65,00	3	24,00	7	65,00	-	-
2	Февраль	26	285,07	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Март	21	207,14	5,00	75,00	-	-	5,00	75,00	6,00	90,00
4	Апрель	24	265,57	1,00	7,00	-	-	1,00	7,00	2	15,00
5	Май	28	223,92	13,00	175,00	1	3,00	-	-	10,00	145,00
6	Июнь	17	146,52	11,00	146,19	-	-	11,00	146,19	1,00	15,00
7	Июль	14	129,50	-	-	-	-	12	114,50	4,00	40,00
8	Август	18	141,01	20	155,10	-	-	20	155,10	1,00	5,00
9	Сентябрь										
10	Октябрь										
11	Ноябрь										
12	Декабрь										
Итого		170	1 639,89	57	623,29	4,00	27,00	56	562,79	24	310,00

4. Технологическое присоединение

Категория заявителей 15-150 кВт											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех. условия		Выполненные присоединения	
		Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	5	115,00	4	100,00	1,00	15,00	4	100,00	3,00	60,00
2	Февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Март	2	175,00	2,00	60,00	-	-	1,00	35,00	-	-
4	Апрель	11	72,00	10,00	52,00	1,00	20,00	10,00	52,00	5	75,00
5	Май	3	186,55	3,00	186,55	-	-	-	-	-	-
6	Июнь	8	266,00	8,00	266,00	-	-	9,00	291,00	-	-
7	Июль	22	615,00	-	-	1,00	30,00	-	-	3,00	70,00
8	Август	22	387,69	23	448,77	1,00	15,00	23	448,77	9,00	200,00
9	Сентябрь										
10	Октябрь										
11	Ноябрь										
12	Декабрь										
Итого		73	1 817,24	50	1 113,32	4	80,00	47	926,77	20	405,00

Категория заявителей 150-670 кВт											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех. условия		Выполненные присоединения	
		Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Апрель	-	-	1,00	150,00	-	-	1,00	150,00	-	-
5	Май	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Июнь	1	250,00	1,00	250,00	-	-	1,00	250,00	-	-
7	Июль	3	1 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Сентябрь										
10	Октябрь										
11	Ноябрь										
12	Декабрь										
Итого		4,0	1 305,00	2,0	400,00	-	-	2,0	400,00	-	-

4. Технологическое присоединение

Категория заявителей 670-8900 кВт											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех. условия		Выполненные присоединения	
		Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3 500,00
2	Февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Апрель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Май	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Июнь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Июль	6,00	8 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Август	1	800,00	3,00	4 526,00	-	-	3,00	4 526,00	-	-
9	Сентябрь										
10	Октябрь										
11	Ноябрь										
12	Декабрь										
Итого		7	9068,00	3	4526,00	0	0,00	3	4526,00	1	3500,00

4. Технологическое присоединение

Пункт согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" с расшифровкой		Раскрываемая отчетная информация
п.19 пп.З	об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров	2. Типовые договоры на технологическое присоединение Типовые договоры на технологическое присоединение соответствуют приложениям к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. N 861. https://ecstech.ru/potrebitelyam/technologicheskoe-prisoedinenie-informaciya-dlya-zayavitelej/tipovye-formy-dokumentov/
п.19 пп.И	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты	3. Порядок выполнения мероприятий для технологического присоединения Согласно постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861. Доступен на сайте компании по ссылке: https://ecstech.ru/potrebitelyam/technologicheskoe-prisoedinenie-informaciya-dlya-zayavitelej/obshhie-normativno-pravovye-dokumenty/
п.19 пп.К	о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети Интернет, определяемого Правительством Российской Федерации	В соответствии с пунктами 12.1, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно заявку можно подать через личный кабинет по следующей ссылке: https://lk.ecstech.ru/accounts/login/
п.19 пп.Л	об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о технологическом присоединении	Информацию об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям можно получить по следующей ссылке: https://ecstech.ru/potrebitelyam/technologicheskoe-prisoedinenie/
п.19 пп.Б	о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов	В тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2026 год не включены выпадающие доходы по технологическому присоединению ООО "ЭксТех"
п.19 пп.В	о прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год - для территориальных сетевых организаций	Информация о решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении единых для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций раскрыта в подпункте А пункта 19 "О ценах (тарифах) на товары, работы и услуги субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары, работы и услуги), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов" размещена на сайте компании и доступна по ссылке: https://old.ecstech.ru/images/raskr/2025/

5. Технология

Пункт согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" с расшифровкой		Раскрываемая отчетная информация
n.19 nm.E	о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения	1. Резервируемая максимальная мощность В соответствии с п. 8(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания этих услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 861) в целях выявления, определения и рационального использования величины мощности объектов электросетевого хозяйства сетевая организация обязана вести учет резервируемой максимальной мощности в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт и которые заключили договор с сетевой организацией. Учитывая положения пункта 8(1) Правил в части необходимости предоставления информации в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, данная информация направляется справочно в Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края ежеквартально. Указанные потребители (не менее 670 кВт и на прямом договоре) у ООО "ЭксТех" за следующий период: I полугодие 2026 г. -отсутствуют.
n.19 nm.F	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества	За I полугодие 2026: О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше - отсутствие объема свободной мощности. За I полугодие 2026: О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения - отсутствие объема свободной мощности. При поступлении заявления на тех. присоединение возникает необходимость запроса на увеличение разрешенной максимальной мощности у вышестоящей сетевой организации

6. Инвестиционная программа

Пункт согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" с расшифровкой		Раскрываемая отчетная информация
n.19 nm.M	об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу (далее - проект инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах (за исключением сведений, составляющих государственную тайну)	Инвестиционная программа ООО "ЭксТех" разработана и утверждена в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 с учетом изменений и дополнений приказом Мин ТЭК и ЖКХ КК от 08.12.2025 №883 "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО "ЭксТех" в части 2025-2030 годов" и доступна по ссылке: https://mintekgkh.krasnodar.ru/activity/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnye-programmy-subektov-elektroenergetiki Проект корректировки инвестиционной программы ООО "ЭксТех" доступен по ссылке: https://mintekgkh.krasnodar.ru/activity/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnye-programmy-subektov-elektroenergetiki
n.19 nm.H	об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах	Отчеты опубликованы на ЕПГУ (единый портал государственных услуг) и доступны по ссылке: https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/06777

7. Закупки

Пункт согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" с расшифровкой		Раскрываемая отчетная информация
n.19 nm.O	о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии	Корпоративные закупки производятся в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.11г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Согласно п. 2.1 данного федерального закона, его действие не распространяется, в том числе, на субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, если общая выручка таких организаций от деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий и от указанных видов деятельности, составляет не более чем десять процентов общей выручки от всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный год. Положение о закупках размещено на сайте компании и доступно по ссылке: https://ecstech.ru/zakupki/

8. Паспорта регулируемых услуг, оказываемых сетевой организацией

Пункт согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" с расшифровкой		Раскрываемая отчетная информация
п.19 пп.И	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты	Порядок выполнения мероприятий доступен на сайте компании по ссылке: https://view.officeapps.live.com/
п.19 пп.П	паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. Под паспортом услуги (процесса) понимается документ, содержащий систематизированную в хронологическом порядке информацию об этапах и о сроках оказываемой потребителям услуги (осуществляемого процесса), порядок определения стоимости (если законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы за исполнение услуги (процесса), а также описание результата с указанием нормативных правовых актов, регламентирующих оказание соответствующей услуги (осуществление процесса)	Паспорта услуг (процессов) размещены на сайте компании по ссылке: https://ecstech.ru/potrebitelyam/technologicheskoe-prisoedinenie-informaciya-dlya-zayavitelej/pasporta-uslug/

9. Прочая информация

Пункт согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" с расшифровкой		Раскрываемая отчетная информация
п.19 пп.Р	Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц	Информация отсутствует ввиду отсутствия таких лиц
п.19 пп.Т	об объеме и о стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя	ООО "ЭксТех" не покупает электроэнергию на потери у производителей, поэтому данные о соответствующих договорах за период: Январь 2026 отсутствуют Февраль 2026 отсутствуют Март 2026 отсутствуют Апрель 2026 отсутствуют Май 2026 отсутствуют Июнь 2026 отсутствуют Июль 2026 отсутствуют Август 2026 отсутствуют
п.19 пп.У	о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии	Телефонный номер: 8 (861)203-46-93 Email: ecstech@yandex.ru
п.19 пп.Ж	о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потоковраспределения, нагрузок и уровней напряжения	Данные сведения согласно п 22 постановления правительства РФ от 21.01.2004 № 24 предоставляются в РДУ
п.19 пп.С	о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	Отчет о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации ООО "ЭксТех" за 2025 г. размещен на сайте компании по ссылке: https://ecstech.ru/raskrytie-informacii-arxiv/
п.19 пп.Х	информация об объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих территориальной сетевой организации (за исключением системообразующей территориальной сетевой организации) на праве собственности или ином законном основании и используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии.	Данные сведения направлены в ДГРТ и СТСО письмом от 25.06.2025 № 561 согласно утвержденному формату (приложение №6, утв. ПП РФ от 10 сентября 2024 г. N 1229).
п.19 пп.Ф	Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Ф Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"	об условиях заключенного соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности и (или) изменениях, вносимых в соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности, о расторжении соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности: Регуляторное соглашение отсутствует

Информация об опросе потребителей о степени удовлетворенности качеством оказываемых услуг согласно п. 10 Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186	
Отчет об опросе потребителей о степени удовлетворенности качеством оказываемых услуг за 2025 г. размещен на сайте компании по ссылке:	https://ecstech.ru/raskrytie-informacii-arxiv/